

Отметка о размещении (дата и учетный номер)
сведений о выездной проверке в едином реестре
контрольных (надзорных) мероприятий* 02.03.2022
КНМ 64220061000201127370



**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 219/ 3**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,

вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: ЧАСТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД
№111 ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения

КНМ 64220061000201127370 № 219 от «02» марта 2022 года

в период с «09» марта 2022г. по «22» марта 2022г.

заместитель главного государственного инспектора города Саратова по пожарному надзору
Пивоварцев Вадим Владимирович, государственным инспектором города Саратова по
пожарному надзору Бурдеевой Оксаной Андреевной

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов
органа государственного пожарного надзора)

проведена выездная проверка по выполнению требований пожарной безопасности

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе, которого присутствовал представитель контролируемого лица: заведующий Епифанцева
Елена Викторовна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей
90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования, которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	2.	3.	4.	5.
1	на путях эвакуации, в лестничных клетках отсутствует эвакуационное (аварийное) освещение,	п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.37 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением	20.03.2023	

		Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; п. 4.3.12 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»		
2	помещение поста охраны не оборудовано дымовыми извещателями автоматической пожарной сигнализации	ч. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ст. 83, 91 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 11 таблицы 1 СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности»	20.03.2023	
3	в группе «Звездочка» ниша с книгами не оборудована дымовыми извещателями автоматической пожарной сигнализации, в нарушение	ч. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ст. 83, 91 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 11 таблицы 1 СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности»	20.03.2023	
4	на объекте защиты в помещениях складского назначения не проведено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и не обозначена его категория на входной двери с наружной стороны	п.12 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	20.03.2023	
5	на объекте защиты ширина эвакуационного пути по коридору 1 этажа (пост охраны) составляет менее нормируемого (от 0.5 см до полного блокирования эвакуационного выхода)	п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 23 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», п. 4.3.4,	20.03.2023	

		4.3.3 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»		
6	система противопожарной защиты здания в случае пожара не обеспечивает автоматическую разблокировку и (или) открывание, ворот установленных на проездах и подъездах, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники (допускается ручное открывание при организации круглосуточного дежурства персонала непосредственно у места установки шлагбаума, ворот, ограждения и иных технических средств на проездах или дистанционно при устройстве видео - и аудиосвязи с местом их установки)	п. 71 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	20.03.2023	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Заведующий Детский сад №111 ОАО РДЖ

(должность, фамилия, инициалы,
контролируемого лица (представителя))

(подпись)

Е.В. Епифанцева

Заместитель главного государственного инспектора города Саратова

по пожарному надзору
подполковник внутренней службы

(должность, фамилия, инициалы инспектора
(руководителя группы инспекторов),
проводившего выездную проверку)

(подпись)

В.В. Пивоварцев

Государственный инспектор города Саратова
по пожарному надзору

лейтенант внутренней службы

(должность, фамилия, инициалы инспектора
(руководителя группы инспекторов),
проводившего выездную проверку)

(подпись)

О.А. Бурдеева

* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.